



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заместник-министър на регионалното развитие и
благоустройството

МРРБ - ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ	
Вх.№	СТ-696-12-256
Дата:	19.09.2022
ЕВРОПА 1999, БНТ, Улицата Ботев 47 3	

ДО

ИНЖ. ВЕЛИЗАР РАНЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „РСБ“ ООД
/rsb_ruse@abv.bg/

КОПИЕ

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН
СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

/към Ваш № СТ-696-04-151/29.08.2022 г./

Към наш № 70-00-859-(1)/2022 г.

ОТНОСНО: Искане от инж. Велизар Ранев – управител на „РСБ“ ООД за становище по прилагане разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАНЕВ,

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството е постъпило Ваше искане за становище, относно прилагане разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи при определянето на категорията на отклонения за присъединяване на строежите към общите мрежи на техническата инфраструктура.

Във връзка с анализиране на нормативната уредба и на установената административна практика е изискано становище от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), предвид възложените ѝ функции да упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията и на нормативните актове по

прилагането му при проектирането и строителството, контрол по законосъобразността на издадените строителни книжа, както и контрол на действията на участниците в инвестиционния процес за спазването на разпоредбите по устройство на територията за всички категории строежи на територията на Република България.

Във връзка с изложеното, приложено Ви изпращаме копие от писмо изх. № СТ-696-04-151/29.08.2022 г. на ДНСК, съдържащо становище по поставените от Вас въпроси, което поддържаме.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста.

ПОЛЯ ЗАНЕВА-ДИМИТРОВА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

Формат на електронен подпис: .p7s

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

Изх. № СТ-696-04-151.....
29. 08. 2022.....

ДО
Г-ЖА ПОЛЯ ЗАНЕВА – ДИМИТРОВА
ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
(към Ваши № 70-00-859/12.08.2022 г.
и № 70-00-859-(1)/22.08.2022 г.)

Относно: Искане от инж. Велizar Ранев – управител на „РСБ“ ООД за становище по прилагане на разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА,

В Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), с вх. № СТ-696-10-763/12.08.2022г. и вх. № СТ-696-11-103/22.08.2022г., чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), е постъпило искане от инж. Велizar Ранев – управител на „РСБ“ ООД за становище по прилагане на разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

Във връзка с поставените три въпроса за определяне категорията на сградно водопроводно отклонение (СВО), сградно канализационно отклонение (СКО) и външно кабелно електрозахранване - ниско напрежение (ВКЕЗ – НН), уведомяваме следното:

В случаите, когато посочените от инж. Ранев СВО, СКО и ВКЕЗ – НН, представляват отклонение от съществуващи общи (разпределителни) мрежи на

техническата инфраструктура и са предназначени да захранват само един строеж, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 от 2003г., СВО, СКО и ВКЕЗ - НН са от категорията на съответния строеж.

Когато, при липса на изградени общи мрежи на техническата инфраструктура, се налага изграждане на нов водопровод, нова канализация или нов електропровод от съществуващи такива, по улица или през чужди имоти до строежа, към които могат да се свържат и други потребители, водопровода, канализацията и електропровода представляват части от нова разпределителна или преносна техническа инфраструктура и следва да се категоризират от първа до трета категория, по реда на чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и Наредба 1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

С уважение,



ДНСК
гр. София
г-жа Деляна Панайотова
И.о. *Началник на Дирекция за*
национален строителен контрол