



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

22. V

Заместник министър-председател и министър на регионалното
развитие и благоустройството

МРРБ - ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ	
Вх. №	СМ-696-09-069
Дата:	05.07.2022
София 1505, Бул. Христо Ботев 47	

ИДО

Г-ЖА СВЕТЛАНА БОНЕВА

sbonevaruse@gmail.com

КОПИЕ

ДИРЕКЦИЯТА ЗА НАЦИОНАЛЕН
СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

Към Ваш СТ-696-02-936/16.06.2022 г.

Към наш № V8-522-(4)/16.06.2022 г.

Д-р В. Добров
6.7.22

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбата на чл. 147, ал. 1, т. 14 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/.

изпратено по вестник
на 06.07.22г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОНЕВА,

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството е постъпило

Ваше запитване, с което отправяте въпроси по прилагане на разпоредбата на чл. 147, ал.
1, т. 14 от ЗУТ.

Във връзка с анализиране на нормативната уредба и на установената
административна практика е изискано становище от Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК), предвид възложените ѝ функции да упражнява контрол по
спазването на ЗУТ и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и
строителството, контрол по законосъобразността на издадените строителни книжа, както
и контрол на действията на участниците в инвестиционния процес за спазването на
разпоредбите по устройство на територията за всички категории строежи на територията
на Република България.

Във връзка с изложеното, приложено Ви изпращаме копие от писмо изх. № СТ-696-02-936/16.06.2022 г. на ДНСК, съдържащо становище по поставените от Вас въпроси, което поддържа.

Приложение: Съгласно текста.

ГРОЗДАН КАРАДЖОВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-

ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР

Формат на електронен подпис: .p7s



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

Изх. № СТ-696-*02-936*
16.06.2022

ДО
ДОЦ. АРХ. СТЕФАН АСПАРУХОВ
ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
(към Ваши № V8-522-(1)/12.05.2022 г.
и № V8-522-(3)/30.05.2022 г.)

Относно: Запитване от г-жа Светлана Бонева

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АСПАРУХОВ,

В Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), с вх. № СТ-696-06-482/12.05.2022г. и вх. № СТ-696-07-231/30.05.2022г., чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), е постъпило запитване от г-жа Светлана Бонева, относно определяне категорията на присъединителната линия от електроразпределителната мрежа към ФЕЦ до 30 киловата в УПИ III-II2, кв. 16 по плана на с. Каран Върбовка, община Две могили.

След преглед на представените документи към заявлението на г-жа Бонева е видно, че се предвижда да се прокара въздушен проводник от ФЕЦ до ново електротабло на стълб № 12 пред имота на г-жа Бонева, на който е монтирано съществуващото елтабло за захранване на имота, като проводникът не засяга чужди поземлени имоти.

Предвид горното считаме, че присъединяването на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа, в конкретния случай, представлява сградно

отклонение и следва да се класифицира от категорията на присъединявания строеж – в случая шеста категория, като за разрешаване на строителството на ФЕЦ и сградното отклонение за присъединяването му следва да се издаде едно разрешение за строеж.

Издаването на разрешение за строеж е изцяло от компетентността и в правомощията на главния архитект на община Две могили.



арх. Деляна Панайотова

Зам.-началник на Дирекция за
национален строителен контрол