




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2014

Заместник-министър на регионалното развитие и  
благоустройството



Вид: Дирекция за национален строителен контрол
Вл. №: СТ-626-14-715
Дата: 16.11.2022
София 1005, Бул. Христо Ботев 47 1

ДО  
ИНЖ. ИВАН РАДУЛОВ  
iradulow@abv.bg

КОПИЕ  
АРХ. ДЕЛЯНА ПАНАЙОТОВА  
НАЧАЛНИК НА ДИРЕКЦИЯ ЗА  
НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ  
Към Ваш СТ-626-05-245/11.11.2022 г.

Към наш № V8-1434-(3)/11.11.2022 г.

**ОТНОСНО:** Постъпило в Министерството на регионалното развитие и благоустройството запитване.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДУЛОВ,**

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството е постъпило Ваше писмо, с което е отправен въпрос, относно категоризиране на кабелно трасе за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала към трансформаторен пост.

Във връзка с анализиране на нормативната уредба и на установената административна практика е изискано становище от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), предвид възложените ѝ функции да упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, контрол по законосъобразността на издадените строителни книжа, както и контрол на действията на участниците в инвестиционния процес за спазването на разпоредбите по устройство на територията за всички категории строежи на територията на Република България.

Във връзка с изложеното, приложено Ви изпращаме копие от писмо изх. № СТ-626-05-245/11.11.2022 г. на ДНСК, съдържащо становище по поставените от Вас въпроси, което поддържа.

**Приложение:** Съгласно текста.

**ПОЛЯ ЗАНЕВА-ДИМИТРОВА**  
**ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР**

*Формат на електронен подпис: .p7s*



Министерство на регионалното развитие и благоустройството  
ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

Изх. № СТ-626-.....05-245.....

.....11.11.2022.....

ДО

Г-ЖА ПОЛЯ ЗАНЕВА – ДИМИТРОВА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

(към Ваши № V8-1434-(1)/04.10.2022 г.

и № V8-1434-(2)/07.10.2022 г.)

*Относно: Писмо от инж. Иван Радулов.*

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАНЕВА - ДИМИТРОВА,**

В Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), с вх. № СТ-626-12-816/05.10.2022г. и вх. № СТ-626-12-972/07.10.2022г., е постъпило писмо от инж. Иван Радулов относно категоризиране на кабелно трасе за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) към трафопост.

Във връзка с поставените въпроси изразяваме следното принципино становище:

Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б” от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 6, ал. 2, т. 6 от Наредба № 1 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи, елементи на техническата инфраструктура и други мрежи, съоръжения и инсталации, не попадащи в горните категории - електропроводи до 35 kV, са строежи трета категория. Съгласно § 5, т. 32 от Допълнителни разпоредби (ДР) на ЗУТ: Общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура са мрежите и съоръженията до общите контролно-измервателни уреди в недвижимите имоти, включително разпределителни устройства.

Предвид гореизложеното и разпоредбата на чл. 72, ал. 5 от Наредба № 6 от 24 февруари 2014г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия, съгласно която електропроводите и другите съоръжения, чрез които се извършва присъединяване на електрическите уредби на електрическа централа към преносната или към разпределителната мрежа след границата на собственост с производителя, се изграждат от съответния мрежови оператор и са негова собственост, външни ел.

захранвания, представляващи електропроводи Н.Н. след границата на собственост между електрическите съоръжения на мрежовия оператор и тези на производителя, които са част от разпределителните мрежи, собственост на електроразпределителните дружества, са строежи трета категория и същите подлежат на въвеждане в експлоатация от компетентния орган по чл. 177, ал. 2 от ЗУТ.

Съгласно чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи, отклоненията за присъединяване на строежите към общите мрежи на техническата инфраструктура, включително разпределителни табла (т.е. електропроводите и съоръженията от ФЕЦ до границата на собственост на електрическите съоръжения), в общия случай са от категорията на съответния строеж.

В случай, че изграждането на ФЕЦ е разрешено по реда на чл. 147, ал. 1, т. 14 или т. 14а от ЗУТ, следва да се има предвид, че разпоредбата не обхваща наличие на връзки към техническата инфраструктура. При необходимост от присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа, когато границата на собственост на електрическите съоръжения не съвпада с имотната граница на производителя, електропроводите и съоръженията от ФЕЦ до границата на собственост на електрическите съоръжения, представляват строеж от трета категория по смисъла на чл. 6, ал. 2, т. 6 от Наредба № 1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

Във всички случаи следва да се има предвид, че категорията на строежа се предлага от проектанта в обяснителната записка на инвестиционния проект, потвърждава се от консултанта в изготвения от него комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите, когато такъв се изисква, и се определя от органа, който одобрява инвестиционния проект и издава разрешението за строеж.



**арх. Деляна Панайотова**

*Началник на Дирекция за*

*национален строителен контрол*